

УТВЕРЖДАЮ



Ю.М. Дибиров

«31» августа 2019 г.

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТА
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Анапа, 2019 г.

A) КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Адрес объекта:
г.-к. Анапа, ул. Тургенева, 261,
- 1.2. Этажность: 4
- 1.3. Площадь: 3050,0 кв.м.
- 1.4. Прилегающая территория:
Автостоянка для посетителей – нет, для инвалидов – есть.
Количество парковочных мест для студентов-инвалидов – 1.
- 1.5. Помещения зон обслуживания:
Для учебных корпусов: количество аудиторий 22, количество помещений для сотрудников и ППС – 14, наличие столовой/буфета – 1
Административная часть здания: количество рабочих помещений – 4
- 1.6. Санитарно-гигиенические помещения: количество и расположение (I –ый, 2-ой этажи – по 1 туалетной комнате, 3-й и 4-ый этажи – по 2 туалетных комнаты)

2. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Услуги в сфере образования	Наименование услуг и программ
Предусмотренные Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки: - 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); - 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка); - 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

**Б) ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И
ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Показатели доступности	Значения показателей (в %)
1.	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств	0 (ввод не предусмотрен)
2.	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	0
3.	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов	50
4.	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:	

	<ul style="list-style-type: none"> - выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; - сменные кресла-коляски; - адаптированные лифты; - поручни; - пандусы; - подъемные платформы (аппарели); - раздвижные двери; - доступные входные группы; - доступные санитарно-гигиенические помещения; - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок. <p>от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования</p>	100 50 0 0 50 0 0 0 50 0 75
5.	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	0
6.	Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования	0

в) ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Показатели доступности	Значения показателей (в %)
1.	Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	0
2.	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	100
3.	Доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников	100
4.	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	100
5.	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	0
6.	Удельный вес структурных подразделений, официальный сайт (страница) которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	100

Г) УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполн ители	Срок исполне ния	Ожидаемые результаты
Решения по приведению доступности для инвалидов <u>объекта социальной инфраструктуры</u> в соответствие с требованиями законодательства РФ						
1.	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	Доступно с учетом проведенных мероприятий, удовлетворяющих минимальные потребности инвалидов	1. Установка поручней по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением вверху и внизу не менее 30см. лестницы на входе наружной; 2. Установка тактильного наземного указателя за 0.3м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0.5-0.6м. лестницы на входе наружной; 3. Обеспечение уклона пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе не более 1/20 (5%); 4. Нанесение нескользящего покрытия на пандус, дублирующий наружную лестницу на входе; 5. Установка информации о	Коржов В.А.	После проведения мероприятий и перерасчета конструктивных особенностей здания под условия современных требований	Полная доступность входа и выхода

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполн ители	Срок исполне ния	Ожидаемые результаты
			<p>назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1.3 до 1.5м. с дублированием рельефными знаками;</p> <p>6. Установка светового и текстового табло для вывода оперативной информации.</p>		ний	
2.	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	Доступно с учетом проведенных мероприятий, удовлетворяющих минимальные потребности инвалидов	<p>1. Установка тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенной поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы путей движения;</p> <p>2. Установка ширины дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку не менее 0.9м. путей движения;</p> <p>3. Установка порогов или перепадов высоты путей движения не более 1.4см.;</p> <p>4. Установка поручней на высоте 90см. с горизонтальным</p>	Коржов В.А.	После проведения мероприятий и перерасчета конструктивных особенностей здания под условия современе	Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги с помощью сменного кресла-коляски

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполн ители	Срок исполне ния	Ожидаемые результаты
			<p>завершением не менее 30см. лестницы внутренней междуэтажной в соответствие с ГОСТ Р 51261;</p> <p>5. Установка тактильного напольного указателя за 0.3м. перед лестницей внутренней междуэтажной вверху и внизу шириной 0.5-0.6м.;</p> <p>6. Установка тактильных указателей на поручнях лестницы внутренней междуэтажной;</p> <p>7. Установка пандуса, дублирующего внутреннюю междуэтажную лестницу, подъемного устройства или пассажирского лифта (учесть после проведения капитального ремонта или реконструкции);</p> <p>8. Обеспечение обозначения специальными символами доступности элементов здания, указателей направления движения к месту получения и оказания услуги .</p>		нных требова ний	

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполнители	Срок исполнения	Ожидаемые результаты
3.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	Доступно с учетом проведенных мероприятий, удовлетворяющих минимальные потребности инвалидов	1. Установка количества мест для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6.0 x 3.6м.; 2. Установка обозначения места специальным знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1.5м.	Коржов В.А.	31.12.2020	Реализация посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	Частично обеспечено	1. Обеспечение обозначения специальными символами доступности элементов здания, указателей направления движения к месту получения и оказания услуги; 2. Установка информации о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со	Коржов В.А.	При поступлении необходимых денежных средств и после	Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполн ители	Срок исполне ния	Ожидаемые результаты
			<p>стороны дверной ручки) на высоте от 1.3 до 1.5м. с дублированием рельефными знаками;</p> <p>3. Установка речевых информаторов;</p> <p>4. Установка индукционных петель и т.п. в местах массового скопления людей .</p>		проведе ния расчета стоимос ти	
5.	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	Реализовано				
6.	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного	Отсутствует	<p>1. Установка информации о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1.3 до 1.5м. с дублированием рельефными знаками;</p>	Коржов В.А.	При поступл ении необход имых денежн ых	Обеспечение беспрепятств енного доступа инвалидов к объектам и услугам, с

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполн ители	Срок исполне ния	Ожидаемые результаты
	доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		2. Установка речевых информаторов; 3. Установка индукционных петель и т.п. в местах массового скопления людей.		средств и после проведения расчета стоимости	учетом ограничений их жизнедеятельности

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполн ители	Срок исполне ния	Ожидаемые результаты
7.	Обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по <u>форме</u> и в <u>порядке</u> , утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н	Реализовано	Оборудовать место для собаки-проводника (крепление для поводка, место лежанка, миска для воды)	Коржов В.А.	31.12.20 19	Обеспечение доступа лиц, прибывших в сопровождении собаки-проводника, к объекту услуг путем размещения собаки-проводника в безопасном месте на период оказания услуг.

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполн ители	Срок исполне ния	Ожидаемые результаты
<p>Решения по приведению доступности для инвалидов</p> <p><u>порядка предоставления на объекте инфраструктуры услуг</u></p> <p>в соответствие с требованиями законодательства РФ</p>						
1.	<p>Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p> <p>Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения</p>	<p>Вывеска отсутствует</p> <p>Информация не продублирована шрифтами Брайля</p>	<p>Комплексная тактильная табличка с наименование учреждения плоско-выпуклая, с азбукой Брайля, полноцветная (фон любой, буквы любые) 300x400 = 1 шт.</p>	Коржов В.А.	31.12.2020	

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполнители	Срок исполнения	Ожидаемые результаты
	услуги действий					
2.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Реализовано.	Заключение договора оказания услуг с соответствующими специалистами из ОО «Общество глухих» г.-к.Анапа и ГС(К)ОУ	Тищенко Н.С.	30.09.2019	Обеспечение доступности услуг в полном объеме инвалидам по слуху
3.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует	Оборудовать каб. №104	Коржов В.А.	31.12.2022	Обеспечение доступности услуг в полном объеме инвалидам по слуху
4.	Адаптация официального сайта органа и организации,	Адаптирован				

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполн ители	Срок исполне ния	Ожидаемые результаты
	предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)					
5.	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Обеспечено				
6.	Оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой	Не предусмотрено в должностных обязанностях	Включить в должностные инструкции всех работников филиала обязанность оказывать в рамках своих полномочий содействие инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне	Свиридов а И.Д., Коржов В.А.	31.12.20 19	Создание инвалидам поля доступности услуг на территории образовательной организации

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполн ители	Срок исполне ния	Ожидаемые результаты
	инвалидам помочи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами		с другими лицами, при невозможности – докладывать своему руководителю.			
8.	Условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности образовательным по программам среднего профессионального образования (СПО) Минобрнауки РФ от от 14 июня 2013 г. N	Нет специальных образовательных программ	Разработать и внедрить		31.12.20 21	Соблюдение Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
		Нет специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов	Подать заявку в библиотеку на приобретение		31.12.20 20	
		Не обеспечено присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь	Заключение при необходимости договора ГПХ с одним из преподавателей кафедры	Свиридов а И.Д.	31.12.20 20	

№ п/п	Условия доступности	Выявленное состояние	Решения и объемы работ	Отв. исполн ители	Срок исполне ния	Ожидаемые результаты
	464	для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху отсутствуют надлежащие звуковые средства воспроизведения информации	Оборудование звуковой усиливающей аппаратурой	Коржов В.А.	30.12.20 22	образования, установленного Министерства просвещения РФ и Высшего образования установленного Минобрнауки
		Не обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с нарушениями ОДА в туалетные помещения, а также пребывание в них	Оборудование специальной туалетной комнаты	Коржов В.А.	31.12.20 21	

Председатель Комиссии

Дибиров Юнус Магомедович
Директор филиала РГСУ в г.Анапе

Заместители председателя Комиссии

Свиридова Ирина Дмитриевна
Заместитель директора АОРЦ филиала РГСУ в г.Анапе

Коржов Виталий Анатольевич
Заместитель директора АОРЦ филиала РГСУ в г.Анапе

Члены Комиссии

Пинская Маргарита Владимировна
Начальник хозяйственного отдела филиала РГСУ в г.Анапе

М.В. Буковец
Председатель Краснодарского
регионального общественного
объединения инвалидов «Ковчег»

А.И. Ермолов
Председатель Анапской местной
организации Краснодарской краевой
организации всероссийского общества
слепых

Г.В. Нагнибела
Председатель Анапской местной
организации Краснодарской краевой
организации всероссийского общества
глухих

Свиридова Ирина Дмитриевна

Коржов Виталий Анатольевич

Пинская Маргарита Владимировна

М.В. Буковец

А.И. Ермолов

Г.В. Нагнибела

